



Jednostka Notyfikowana Nr 2310  
„CERTBUD” Sp. z o.o.  
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

## Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W1336

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

### Zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe systemu FR90

o klasie odporności ogniowej wg EN 13501-2+A1:2016

**EI<sub>1</sub>30, EI<sub>1</sub> 60**

**Zamierzone zastosowanie:** w przegrodach ogniowych jako drzwi zewnętrzne

**Zakres wyrobów objętych certyfikatem** zamieszczono w raportach klasyfikacyjnych o numerach:

W1336/LEWLEX/2018-1/K/1 wyd. 1 klasa odporności ogniowej EI<sub>1</sub>30

W1336/LEWLEX/2018-2/K/1 wyd. 1 klasa odporności ogniowej EI<sub>1</sub>30

W1336/LEWLEX/2018-3/K/1 wyd. 1 klasa odporności ogniowej EI<sub>1</sub>60

W1336/LEWLEX/2018-4/K/1 wyd. 1 klasa odporności ogniowej EI<sub>1</sub>60

stanowiących integralną część certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**LEWLEX Marta Lewandowska**

**ul. Międzyleska 6e, 50-514 Wrocław**

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

**LEWLEX Marta Lewandowska**

**ul. Międzyleska 6e, 50-514 Wrocław**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

**EN 16034:2014**

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

### stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **12 września 2018 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Warszawa, 12 września 2018 r.

Prezes  
„CERTBUD” Sp. z o.o.

*Barbara Jąspińska*  
Barbara JĄSPIŃSKA



Jednostka Notyfikowana Nr 2310  
„CERTBUD” Sp. z o.o.  
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

## Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W1336

### Zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe systemu FR90

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa	Zgodność
Odporność ogniowa	4.1	EI <sub>130</sub> ; EI <sub>160</sub> ;	Spełnia
Dymoszczelność	4.2	NPD*)	
Zdolności do zwolnienia	4.3	Zapewniona	
Samozamykalność	4.4	Zapewniona (C)	
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD*)	
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	Klasa 5 jednoskrzydłowe	
		Klasa 0 dwuskrzydłowe	
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	Klasa 0	

\*) NPD- wartość użytkowa nieokreślona

Uwaga: Norma EN 16034:2014 musi być stosowane przez producenta łącznie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016.



Prezes  
„CERTBUD” Sp. z o.o.

*B. Jasińska*  
Barbara JASPIŃSKA

Warszawa, 12 września 2018 r.